

**FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS**

Solicitante: Maria Aparecida Laet

Av. Prof. Lineu Prestes, Trav, 12.350 - Butantã

CEP 05508-900 - São Paulo - SP

**DETERMINAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO  
NO AR AMBIENTAL INTERIOR  
Aerodispersoide**

Material: Ar ambiental	Cliente: Biblioteca Florestan Fernandes	Ordem de serviço/ano: 46808/2015
Data da amostragem: 26/11/2015	Data de entrada: 26/11/2015	Hora de entrada: 15:55
Condições de coleta: 1,5 metros do piso	Condições de transporte: t. ambiente	Responsável pela amostragem: Controlbio

N.º da Amostra	LOCAL DA AMOSTRAGEM	Resultado	
		Material Particulado $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Condição
OS 46808/01	1º andar - Corredor n° 840 à 833 - Começo	<80	Dentro dos Padrões de Aceitação
OS 46808/02	1º andar - Corredor n° 841 à 840.99 - Lado Esquerdo	<80	Dentro dos Padrões de Aceitação
OS 46808/03	1º andar - Corredor n° 831 à 830 - Lado Direito	<80	Dentro dos Padrões de Aceitação
OS 46808/04	1º andar - Corredor n° 840 à 833 - Meio	<80	Dentro dos Padrões de Aceitação
OS 46808/05	1º andar - Corredor n° 840 à 833 - Final	<80	Dentro dos Padrões de Aceitação
OS 46808/06	1º subsolo - Copa	<80	Dentro dos Padrões de Aceitação
<b>Padrões de Aceitação</b>		$\leq 80$	Norma Técnica 004 RE 09 - ANVISA
<b>Equipamentos de amostragem</b>		BDX II	

**Observação:** Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

São Paulo, 09/12/2015.

Diretora Técnica	Gerente de Laboratório Substituta
Maria José Silveira CRBio.: 18.098-01	Débora de Maio Trezza CRBio.: 43.931/01-D

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.

Rua Com. Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em:

<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf>Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em [www.controlbio.com.br](http://www.controlbio.com.br).